

Phase 4 : La cheminée s'éteint et la température de l'eau s'abaisse à moins de 40° :

- L'aquastat 1 ferme la vanne 2 et ouvre la vanne 1 (défaut).
- L'eau de la cheminée est coupée à 100% et retourne à la chaudière fioul qui est réalimentée en électricité (Phase 1)

