



- ⊖ BExx - Bouche d'extraction
- ⊕ TExx - Té gaine d'extraction
- ⊖ Gaine d'extraction venant de l'étage
- ⊕ Gaine d'extraction allant au RDC
- GExx - Gaine d'extraction
- ⊖ Blix - Bouche d'insufflation
- ⊕ Tlix - Té gaine d'insufflation
- ⊖ Gaine d'insufflation venant de l'étage
- ⊕ Gaine d'insufflation allant au RDC
- Glix - Gaine d'insufflation





Elément	Désignation	Ref	Qté	Commentaire
Moteur / échangeur				
Sortie de toit Air vicié (champignon)				
GE00	Gaine souple isolée de Ø 160 mm		7m	
Moteur Dee Fly 90 micro Watt				
	Gaine souple isolée de Ø 160 mm		4m	Entre moteur et échangeur
Echangeur avec option By PASS				
Kit de fixation : 1 pour moteur dans les combles et 1 pour l'échangeur (montrer sa position)				Position Horizontale
Sortie de toit Air Neuf (champignon)				
GI00	Gaine souple isolée de Ø 160 mm		3m	
Extraction				
Etage				
TE01	Té rigide de Ø 160 mm	TR160	1	
CE01	Coude rigide à 90° de Ø 160 mm	CR160	1	
GE01	Gaine souple isolée de Ø 160 mm	GSI160	2m	
TE02	Té rigide de Ø 160 mm	TR160	1	
BE01	Bouche d'extraction de salle de bain		1	
GE02	Gaine souple isolée de Ø 160 mm	GSI160	2m	
TE03	Té rigide de Ø 160 mm	TR160	1	
BE02	Bouche d'extraction de salle de WC		1	
GE03	Gaine souple isolée de Ø 160 mm	GSI160	1m	
CE02	Coude rigide à 90° de Ø 160 mm	CR160	1	
RDC				
GE04	Gaine rigide non isolée 3m de Ø 125 mm	11023087	1	Entre étage
RE01	Rétrécisseur de 160 mm à 125 mm	160TO125	1	
CE03	Coude mixte vertical pour bouche Ø125mm	11023994	1	
GE05	Barre de 3m 60 x 200 mm (Equivalent ø125 mm)	11023971	1	
	Barre de 1m 60 x 200 mm (Equivalent ø125 mm)	11023085	1	
	Raccord femelle (entre 2 conduits)	11023970	1	
CE04	Coude mixte vertical pour bouche Ø125mm	11023994	1	
BE03	Bouche d'extraction de salle de cuisine		1	
GE06	Gaine rigide non isolée de Ø 160 mm	GRNI160	3m	Entre étage
RE01	Rétrécisseur de 160 mm à 125 mm	160TO125	1	
CE05	Coude mixte vertical pour bouche Ø125mm	11023994	1	
GE07	Barre de 3m 60 x 200 mm (Equivalent ø125 mm)	11023971	2	Découpé il reste 1 m de gaine 60 X 200
	Raccord femelle (entre 2 conduits)	11023970	1	
TE04	Té mixte vertical pour bouche Ø125mm	11023979	1	
GE08	Gaine souple isolée de Ø 125 mm	GSI125	3m	
CE06	Coude rigide à 90° de Ø 125 mm	CR125	1	
BE04	Bouche d'extraction de salle de dressing		1	
GE09	Barre de 1m 60 x 200 mm (Equivalent ø125 mm)	11023085	1	
TE05	Té mixte vertical pour bouche Ø125mm	11023979	1	
BE05	Bouche d'extraction de salle de WC		1	
GE10	Barre de 1m 60 x 200 mm (Equivalent ø125 mm)	11023085	1	+ Reste de GE07
CE07	Coude mixte vertical pour bouche Ø125mm	11023994	1	
BE06	Bouche d'extraction de salle de salle de bain		1	
Insufflation				
Etage				
TI01	Té rigide de Ø 160 mm	TR160	1	
CI01	Coude rigide à 90° de Ø 160 mm	CR160	1	
GI01	Gaine souple isolée de Ø 160 mm	GSI160	1,5m	
RI00	Rétrécisseur de 160 mm à 125 mm	160TO125	1	
D1	Caisson Répartiteur isolé 6 bouches Ø 125 / 6 x Ø 80 mm	11023037	1	
	Sachet 5 bouchons pour caisson répartiteur isolé	11026024	1	
GI02	Gaine souple isolée de Ø 160 mm	GSI160	2m	
BI01	Bouche d'insufflation de couloir		1	
GI03	Gaine souple isolée de Ø 160 mm	GSI160	1,5m	
BI02	Bouche d'insufflation de chambre		1	

GI04	Gaine souple isolée de Ø 160 mm	GSI160	2m	
BI03	Bouche d'insufflation de chambre		1	
GI05	Gaine souple isolée de Ø 160 mm	GSI160	2m	
BI04	Bouche d'insufflation de chambre		1	
RDC				
GI06	Gaine rigide non isolée de Ø 160 mm	GRNI160	3m	Entre étage
RI01	Rétrécisseur de 160 mm à 125 mm	160TO125	1	
CI02	Coude horizontal 90°	11023973	1	
R1	Caisson répartiteur plat 6 piquages minigaine en ABS	11023049	1	
	Bouchon minigaine equivalent Ø 80		2	
CI03	Coude horizontal 90° Ø 80	11023977	1	
GI07	Barre de 3m 40 x 100 mm (Equivalent Ø80 mm)	11091102	1	
	Barre de 1m 40 x 100 mm (Equivalent Ø80 mm)	11091101	1	Découpée, il en reste 0,7m
	Raccord femelle (entre 2 conduits)	11023017	1	
CI04	Coude horizontal 90° Ø 80	11023977	1	
GI08	Barre de 3m 40 x 100 mm (Equivalent Ø80 mm)	11091102	1	Découpée, il en reste 1 m
CI05	Coude mixte vertical pour bouche Ø80mm	11023002	1	
BI05	Bouche d'insufflation de salon-séjour		1	
CI06	Coude horizontal 90° Ø 80	11023977	1	
GI09	Barre de 3m 40 x 100 mm (Equivalent Ø80 mm)	11091102	2	+ reste GI07
	Raccord femelle (entre 2 conduits)	11023017	2	
CI07	Coude mixte vertical pour bouche Ø80mm	11023002	1	
BI06	Bouche d'insufflation de salle de jeu		1	
GI10	Barre de 3m 40 x 100 mm (Equivalent Ø80 mm)	11091102	3	Découpée, il en reste 1,6 m
	Raccord femelle (entre 2 conduits)	11023017	2	
CI08	Coude mixte vertical pour bouche Ø80mm	11023002	1	
BI07	Bouche d'insufflation de ch. Parents		1	
GI11				+ reste GI08
CI09	Coude horizontal 90° Ø 80	11023977	1	
GI12	Barre de 3m 40 x 100 mm (Equivalent Ø80 mm)	11091102	1	+ reste GI10
	Raccord femelle (entre 2 conduits)	11023017	1	
CI10	Coude mixte vertical pour bouche Ø80mm	11023002	1	
BI08	Bouche d'insufflation de salle de jeu		1	