

CARACTERISTIQUES DE L'OPERATION				
Designation Bâtiment	Nombre de niveaux	Nombre de cages	Nombre de logements	Date fin de travaux
IDENTIFICATION DU LOGEMENT VISITE				
Adresse : 26 HAMEAU DE LA FERRERIE - 72380 JOUE L'ABBE				
Logement T :		Type :	N° UG :	Bâtiment :
Logement sous tension : NON - Appareillage posé - Disjoncteur de branchement non posé, installation prévue pour un calibre maximum de 45A		Etage :	N° Porte :	N° Convention :
				N° PDL :
				Cage :
PRESCRIPTIONS				
C : Conforme - NC : Non Conforme - NV : Non Vérifiable - SO : Sans Objet - NR : Non Renseignée				
G1 "Protection contre les contacts indirects"				
01001	DB Différentiel ou liaison DB -> tableau classe II	Résultat	NV	Logement T
01002	Ensemble de l'installation sous 30mA	Résultat	C	Logement T
01003	Circuits spécifiques sous différentiel type A	Résultat	C	Logement T
01004	L.E.P. sur borne de terre et canalisations métalliques	Résultat	C	Logement T
01005	Tous circuits avec CP vert/jaune	Résultat	C	Logement T
01006	Continuité des conducteurs de protection Absence de continuité du conducteur de protection : pièce(s) : cuisine(s), chambre(s), buanderie(s), séjour - circuit(s) : éclairage(s), PC - autre(s) : Réserve levée pendant le contrôle	Résultat	NC	Logement T
G2 "Surintensités - Locaux contenant une baignoire ou une douche"				
02001	Protection à l'origine de chaque circuit	Résultat	17	Logement T
		Résultat	C	Logement T