

02002	Calibre des dispositifs de protection et inter(s) diff.	18	Résultat
Logement T			C
02003	Continuité L.E.S. avec masses	19	Résultat
Logement T			C
02004	Continuité L.E.S. avec éléments conducteurs	20	Résultat
Logement T			C
02005	Volumes 0-1	21	Résultat
Logement T			C
02006	Volume 2	22	Résultat
Logement T			C
02007	Volume 3	23	Résultat
Logement T			C

G3 "Contacts directs - Sectionnement - Matériel - Mise en oeuvre"

03001	Protection contre les contacts directs	24	Résultat
Logement T			C
03002	Coupure générale	25	Résultat
Logement T	Coupure générale non posée ce jour (prévue dans le logement)		NV
03003	Conformité du matériel - Influences externes	26	Résultat
Logement T			C
03004	Tableau de protection - G.T.L.	27	Résultat
Logement T			C
03005	Repérage des conducteurs et des circuits	28	Résultat
Logement T			C

G4 "Mise en oeuvre - Séparation des fonctions"

04001	Interrupteurs sur conducteurs de phase	30	Résultat
Logement T			C
04002	Eclairage TBTS - BT	31	Résultat
Logement T			C
04003	Quantitatif	32	Résultat
Logement T			NR
04004	Parafoudre	33	Résultat
Logement T			NR
04005	Circuits distincts pour FL, PC, Chauffage, etc.	34	Résultat
Logement T			NR
04006	Circuits spécialisés	35	Résultat
Logement T			NR

G5 "Séparation des fonctions - Canalisations"

05001	Sectionnement (circuits et fil pilote)	36	Résultat
Logement T			C
05002	Mode de pose des canalisations	38	Résultat
Logement T			C
05003	Continuité de la protection mécanique	39	Résultat
Logement T			NR