

Date	Heure	Endroit de mesure	Appareils en service					Tensions			Tension théorique à la pompe (s/base pertes théo.)	Courants			Débits		Remarque	Protection thermique réglée à
			Pompe puit	PAC piscine	AC salon/sàm	AC Chambres	Cuisinière/Four								sec. pour 10L	L/H		
											-4,015%							
											-4,415%							
14/11/2020	20:40	Boîtier de commande	non	non	non	non	non	404	409	407	388							
15/11/2020	9:45	Boîtier de commande	non	non	non	non	non	405	406	404	388							
15/11/2020	17:20	Boîtier de commande	non	non	non	non	non	407	407	404	388							
15/11/2020	18:00	Boîtier de commande	non	non	non	non	non				-							
15/11/2020	20:40	Boîtier de commande	non	non	non	non	non	418	413	415	396							
19/11/2020	11:25	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	404	404	396	380	5,0	4,9	4,9	18,5	1 946		
19/11/2020	13:04	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	404	403	403	387	4,9	4,7	4,7				
19/11/2020	13:55	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	402	401	402	385				18	2 000		
19/11/2020	16:11	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	397	398	396	380	4,8	4,6	4,7				
19/11/2020	19:26	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	390	403	390	374	5,0	4,3	4,9				
20/11/2020	2:20	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	405	408	410	389	4,9	4,8	4,9				
20/11/2020	9:49	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	398	400	398	382	4,8	4,7	4,7				
22/11/2020	11:48	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	396	400	400	380	4,7	4,7	4,7				4,75
22/11/2020	12:48	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	396	400	400	380	4,8	4,7	4,6		2 000		4,75
27/11/2020	16:39	Boîtier de commande	non	non	non	non	non	404	399	405	383							4,75
27/11/2020	16:40	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non					5,6	5,4	5,2				4,75
27/11/2020	16:41	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non				-	5,0	4,8	4,7	18	2 000		4,75
27/11/2020	16:46	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non				-	4,8	4,7	4,5				4,75
27/11/2020	16:50	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	397	390	395	374	4,8	4,5	4,6				4,75
27/11/2020	16:53	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	400	400	397	381	4,7	4,3	4,5				4,75
27/11/2020	16:55	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	400	400	395	379	4,8	4,4	4,4				4,75
27/11/2020	16:57	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	392	393	391	375	4,9	4,6	4,5				4,75
27/11/2020	17:01	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	394	394	394	378	4,8	4,4	4,4				4,75
27/11/2020	17:03	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	396	396	390	374							4,75
27/11/2020	17:06	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	400	395	393	377	4,8	4,6	4,5				4,75
27/11/2020	19:00	TGBT	non	non	non	non	non	391	396	393	374							4,75
27/11/2020	19:05	TGBT	non	non	oui	non	non	388	386	387	369							4,75
27/11/2020	19:10	TGBT	non	non	oui	oui	non	382	380	384	363							4,75
27/11/2020	19:15	TGBT	non	oui	oui	oui	non	368	366	366	350							4,75
27/11/2020	19:20	TGBT	non	oui	non	non	non	378	378	378	361							4,75
23/05/2021		Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	408	408	408	390	4,8	4,9	4,5				4,75
23/05/2021		Boîtier de commande	non	non	non	non	non	410	409	408	390							4,75
24/05/2021	11:30	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	415	415	412	394	4,8	4,8	4,9	2 400		Pompe ON depuis 11:22	4,75
24/05/2021	11:31	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non				-	4,7	4,7	4,7				4,75
24/05/2021	11:35	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	414	413	414	395	4,7	4,7	4,5	2 100			4,75
24/05/2021	11:58	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	416	403	415	385	4,3	4,7	4,7			Karcher ON	4,75
24/05/2021	11:59	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	417	417	416	398	4,7	4,7	4,7				4,75
24/05/2021	13:26	Boîtier de commande	oui	non	non	non	non	410	402	400	382	4,5	4,9	4,9			Pompe ON depuis 12:22	4,75