

Voici l'ancienne chaudière : une HS avec double porte pour un brûleur à fuel et un ballon d'eau chaude sanitaire fonctionnant en thermo siphon directement par un départ et un retour chaudière.

Le ballon tampon sera à la place du cumulus électrique (dans l'angle)



Quelques précisions sur la chaudière : je peux mettre des bûches de 40cm mais je n'y mets que du 25cm car elle chauffe bien assez comme ça, même au plus froid de l'hiver.

L'autonomie est bonne : 10 à 12 heures d'autonomie avec un chargement de 90l multiplié par 25/40 soit 56 litres, donc en gros 100 litres pour 24h par temps clément et 150 l par jour par temps plus froid.

C'est pour ça que dans un 1er temps, j'avais opté pour une MA-T 15kw avec un foyer de 80 l
Je verrai si mon choix de la 25kw sera le bon.

Je commence le démontage de l'ancienne installation :



Je place la chaudière sur des rouleaux pour la transférer ensuite sur une palette :



Transfert sur la palette + transpalette



Préparation du support, redressage du mur puis carrelage:



Prêt pour recevoir le ballon :



Pas évident à mettre en place, le bougre!



Maintenant au tour de la chaudière, je reprends mes barres et rouleaux :



Le tuyau gris vertical, c'est pour évacuer le trop plein du ballon ECS et la décharge thermique.

A suivre : les tubes