Mois	DJU à 18°C	DJU à 19°C	Nb jrs	T° moy.	DJU t°moy.	Inter-mitt.	Besoins	Combustible	Puiss. nécess.	Puiss. chaud.	Puiss. réglée	Bridage	T° ret.	DeltaT	Capacité calorifique	Temps charge	Temps décharge	Cycles sur 24h
		DJU18+NbJours		19-(DJU19/NbJours)	(T°moy-DJU)*NbJours	DJUmoy/DJU19	24*DJU*CoDép*Apprts*Intermit/Pertes	Besoins/(PCI*Rendmt)	Besoins/(24*NbJours)	PuissNéc.	par limit. du débit	(12-Puiss.)/12		70°C -T°Retour	1,163*DeltaT*Vol./1000	Capacité/(PRég-PNéc)	TpsCharge/PuissNéc.	24/(TpsCh+TpsDch)
Unités	°C	°C		°C	°C		kWh/mois	Kg	kW	kW	kW	%	°C	°C	kWh	h	h	
septembre	58	88	30	16,07	70,50	0,80	682,49	150,00	0,62	0,62	4,0	67%	23	47	16,51	4,89	26,42	0,8
octobre	160	191	31	12,84	172,92	0,91	1673,95	367,90	1,88	1,88	4,0	67%	27	43	14,94	5,26	7,93	1,8
novembre	296	326	30	8,13	308,50	0,95	2986,50	656,37	3,77	3,77	5,0	58%	34	36	12,66	7,79	3,36	2,2
décembre	377	408	31	5,84	389,92	0,96	3774,67	829,60	4,69	4,69	6,0	50%	37	33	11,55	6,76	2,46	2,6
janvier	381	412	31	5,71	393,92	0,96	3813,39	838,11	4,74	4,74	6,0	50%	37	33	11,49	7,00	2,42	2,5
février	336	364,25	28,25	6,11	347,77	0,95	3366,67	739,93	4,58	4,58	6,0	50%	37	33	11,68	6,31	2,55	2,7
mars	302	333	31	8,26	314,92	0,95	3048,61	670,03	3,72	3,72	5,0	58%	34	36	12,72	7,51	3,42	2,2
avril	233	263	30	10,23	245,50	0,93	2376,61	522,33	2,92	2,92	4,0	67%	31	39	13,68	9,56	4,68	1,7
mai	144	175	31	13,35	156,92	0,90	1519,06	333,86	1,68	1,68	4,0	67%	26	44	15,19	4,87	9,04	1,7
juin	55	85	30	16,17	67,50	0,79	653,45	143,61	0,59	0,59	4,0	67%	23	47	16,56	3,58	28,19	0,8
Moyenne				10,27		0,91	2390		2,92	2,92	5	0	31	39	13,70	6,35	9,05	1,9
Total	2342	2645	303		2468		23895	5252										