

Echangeur croisé

Rendement élémentaire : 100% Rendement Final 82%

3,52 °C											
16,48 °C	10,0 °C	8,1 °C	6,3 °C	4,5 °C	3,0 °C	1,8 °C	0,9 °C	0,4 °C	0,1 °C	0,0 °C	0 °C
	11,9 °C	10,0 °C	8,0 °C	6,1 °C	4,2 °C	2,7 °C	1,5 °C	0,7 °C	0,2 °C	0,0 °C	0 °C
	13,7 °C	12,0 °C	10,0 °C	7,9 °C	5,8 °C	3,9 °C	2,3 °C	1,1 °C	0,4 °C	0,1 °C	0 °C
	15,5 °C	13,9 °C	12,1 °C	10,0 °C	7,7 °C	5,5 °C	3,4 °C	1,8 °C	0,7 °C	0,2 °C	0 °C
	17,0 °C	15,8 °C	14,2 °C	12,3 °C	10,0 °C	7,5 °C	5,1 °C	2,9 °C	1,3 °C	0,3 °C	0 °C
	18,2 °C	17,3 °C	16,1 °C	14,5 °C	12,5 °C	10,0 °C	7,3 °C	4,5 °C	2,2 °C	0,6 °C	0 °C
	19,1 °C	18,5 °C	17,7 °C	16,6 °C	14,9 °C	12,7 °C	10,0 °C	6,9 °C	3,8 °C	1,3 °C	0 °C
	19,6 °C	19,3 °C	18,9 °C	18,2 °C	17,1 °C	15,5 °C	13,1 °C	10,0 °C	6,3 °C	2,5 °C	0 °C
	19,9 °C	19,8 °C	19,6 °C	19,3 °C	18,8 °C	17,8 °C	16,3 °C	13,8 °C	10,0 °C	5,0 °C	0 °C
	20,0 °C	20,0 °C	19,9 °C	19,8 °C	19,7 °C	19,4 °C	18,8 °C	17,5 °C	15,0 °C	10,0 °C	0 °C
20 °C											
ENTREE D'AIR CHAUD											
ENTREE D'AIR FROID											