

## Projet Effantin – Larochette

10 m<sup>2</sup> Solaire thermique - Sud 0° - inclinaison 35°  
Poêle à Granulés Bouilleurs 12 KWH (10 Kwh H2O)  
Hydro accumulation 800 l  
ECS instantané (solaire) + 80 l. (bouilleur)  
Régulation Basse température Zone Jour, Zone Nuit,  
+ Haute température Sèches serviettes  
Emetteur Mur chauffant Argile et brique rayonnante



Schéma 404 (KMS-D) - Poêle granulés , circuit mélangeur, chauffe-eau sanitaire, collecteurs solaires

