

Sondage n°1 (S1) :

Profondeur (m) Nature du sol

0 – 0,40 Remblais (couche de forme : clapissette de couleur noir probablement issu d'une pollution).

0,40 – 1,00 Galets à matrice sableuse de couleur ocre.

1,00 - 1,70 Sables de couleur roux.

1,70 – 2,70 Sables de couleur blanc.

2,70 – 2,80 Sables indurés de couleur jaune et blanc.

Le sondage S2 a permis de reconnaître le type de fondation en place et leurs caractéristiques. il n'a pas été détecté de fondations particulières, néanmoins la base du mur est ancrée à une profondeur de l'ordre 0,80 m. Le sol d'ancrage est un sable roux et jaune recouvert par une faible épaisseur de clapissette.

Sondage n°3 (S3) :

Profondeur (m) Nature du sol

0 – 0,20 Remblais (couche de forme : clapissette de couleur noir probablement issu d'une pollution).

0,20 – 0,40 Galets de petite taille à matrice sableuse de couleur ocre.

0,40 - 1,80 Sable roux à l'Ouest du sondage et galets et blocs de taille importante à l'Est du sondage.

Remarques : La limite est quasi verticale. Les galets et les blocs se sont affaissés au fur et à mesure de l'avancement du trou.

Sondage n°4 (S4) :

Profondeur (m) Nature du sol

0 – 0,50 Sables jaunes peu compacts.

0,50 – 1,70 Sables roux et blocs de grès plus ou moins altérés

Aucune présence d'eau ou trace de circulation n'a été observée. Des circulations d'eau sont néanmoins possible en période pluvieuse.