comparatif des puissances avec différents DT					
pièce	**relevé radiateurs Éléments**	**puissance à l'élément**	**besoins à 19°**	**DT 50** Fioul	**DT modif** PAC
CH1	14	90,3	759	1264	825
CH2	14	90,3	844	1264	825
CH3	11	90,3	585,5	993	648
	11	90,3	585,5	993	648
SDB	SS 900 800		632	450	294
SAM	12	90,3	1099	1084	707
	12	90,3	1099	1084	707
	8	90,3	1099	722	471
CUISINE	12	90,3	751	1084	707
CELIER	6	90,3	295	542	354
WC	4	90,3	96	361	236
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
				0	0
			7845 W	**9841 W**	**6422 W**

Température départ	60
Température retour	50
Température intérieur	19
Calcul DT modif	**36**
pente n	1,2991