

## DONNÉES D'ENTRÉE

Département : **52 - Haute-Marne**

Ville : **Langres**

Altitude : **471 m**

Température ambiante souhaitée (Hiver) : **21 °C**

## DÉPERDITIONS ESTIMÉES

Température de base (°C) : **-14 °C**

Déperditions : **7 132 W**

Puissance calorifique demandée (W) : **8 558 W**

Modèle	Code	Taux de couverture à Tbase (%)	Consommations estimées annuelles Chauffage (€)	COP global système
Alféa Extensa A.I 8 R32	526333	74	535	4,50
Alféa Extensa A.I. 6 R32	526332	61	531	4,53
Alféa Extensa A.I. 10 R32	526334	111	501	4,81
Alféa Excellia A.I. 11	526300	137	574	4,20
Alféa Excellia A.I. 14	526301	144	585	4,13