

DONNÉES D'ENTRÉE

Département : **52 - Haute-Marne**

Ville : **Langres**

Altitude : **471 m**

Température ambiante souhaitée (Hiver) : **19 °C**

DÉPERDITIONS ESTIMÉES

Température de base (°C) : **-14 °C**

Déperditions : **6 725 W**

Puissance calorifique demandée (W) : **8 070 W**

Modèle	Code	Taux de couverture à Tbase (%)	Consommations estimées annuelles Chauffage (€)	COP global système
Loria 6008 R32	526099	78	444	4,60
Alféa Extensa A.I 8 R32	526333	78	466	4,38
Alféa Extensa A.I. 6 R32	526332	64	447	4,57
Alféa Extensa A.I. 10 R32	526334	118	437	4,68
Alféa Excellia A.I. 11	526300	145	497	4,12