

## Feuille22

|                        | janvier | février | mars | avril | mai  | juin | juillet | août | septembre | octobre | novembre | décembre | Total         |                             |
|------------------------|---------|---------|------|-------|------|------|---------|------|-----------|---------|----------|----------|---------------|-----------------------------|
| Fenêtres               | -348    | 199     | 992  | 1516  | 1810 | 0    | 0       | 0    | 581       | 1015    | 132      | -382     | 5514          | Fenêtres                    |
| Murs                   | 439     | 364     | 305  | 225   | 122  | 0    | 0       | 0    | 22        | 190     | 330      | 413      | -2411         | Murs                        |
| Toit                   | 412     | 341     | 285  | 211   | 114  | 0    | 0       | 0    | 21        | 178     | 309      | 387      | -2259         | Toit                        |
| Sol                    | 600     | 497     | 416  | 308   | 167  | 0    | 0       | 0    | 30        | 260     | 451      | 564      | -3292         | Sol                         |
| Porte                  | 100     | 83      | 69   | 51    | 28   | 0    | 0       | 0    | 5         | 43      | 75       | 94       | -547          | Porte                       |
| DJU PC                 | 434     | 396     | 357  | 264   | 143  | 0    | 0       | 0    | 26        | 223     | 387      | 434      | 2664          | DJU PC                      |
| Ventilation            | 95      | 90      | 86   | 75    | 60   | 43   | 43      | 43   | 46        | 70      | 89       | 95       | -834,68       | Ventilation                 |
| Pont thermique         | 64      | 64      | 64   | 64    | 64   | 0    | 0       | 0    | 64        | 64      | 64       | 64       | -575          | Pont thermique              |
| Personne               | 140     | 140     | 140  | 140   | 140  | 140  | 140     | 140  | 140       | 140     | 140      | 140      | 1682          | Personne                    |
|                        |         |         |      |       |      |      |         |      |           |         |          |          |               |                             |
|                        |         |         |      |       |      |      |         |      |           |         |          |          | <b>Total</b>  | <b>TOTAL/m<sup>2</sup></b>  |
| <b>BILAN</b>           | -1917   | -1101   | -92  | 723   | 1395 | 97   | 97      | 97   | 533       | 350     | -1046    | -1858    | -2723         | -12,32                      |
| <b>- Surplu chauff</b> | -1917   | -1101   | -92  | 0     | 0    | 0    | 0       | 0    | 0         | 0       | -1046    | -1858    | -6015         | -27,22                      |
|                        |         |         |      |       |      |      |         |      |           |         |          |          | <b>Kwh/an</b> | <b>Kwh/an/m<sup>2</sup></b> |