

Feuille23

	janvier	février	mars	avril	mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	Total	
Fenêtres	-348	199	992	1516	1810	0	0	0	581	1015	132	-382	5514	Fenêtres
Murs	-439	-364	-305	-225	-122	0	0	0	-22	-190	-330	-413	-2411	Murs
Toit	-412	-341	-285	-211	-114	0	0	0	-21	-178	-309	-387	-2259	Toit
Sol	-600	-497	-416	-308	-167	0	0	0	-30	-260	-451	-564	-3292	Sol
Porte	-100	-83	-69	-51	-28	0	0	0	-5	-43	-75	-94	-547	Porte
DJU PC	434	396	357	264	143	0	0	0	26	223	387	434	2664	DJU PC
Ventilation	-95	-90,44	-85,76	-74,6	-60,08	-42,92	-42,92	-42,92	-46,04	-69,68	-89,36	-95	-834,68	Ventilation
Pont thermique	-63,89	-63,89	-63,89	-63,89	-63,89	0	0	0	-63,89	-63,89	-63,89	-63,89	-575	Pont thermique
Personne	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1682	Personne
													<b>Total</b>	<b>TOTAL/m²</b>
<b>BILAN</b>	-1917	-1101	-92	<b>723</b>	<b>1395</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>533</b>	<b>350</b>	-1046	-1858	<b>-2723</b>	<b>-12,32</b>
- Surplu chauf	-1917	-1101	-92	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-1046	-1858	<b>-6015</b>	<b>-27,22</b>
													<b>Kwh/an</b>	<b>Kwh/an/m²</b>

eau	-3420	
solaire	2052	
chauffage	-6015,36	
<b>TOTAL</b>	<b>-7383,36</b>	<b>-33,41</b>

	Efinale/Eprim	prix €/kWh	rendement	E finale	Base/appoint
Chauffage base	Bois	1	80%	-6767	90%
Chauffage appoint	elec sdb	2,56	90%	-668	10%
Complément ECS	gaz	1	88%	-1555	100%
<b>Besoin E finale</b>					<b>-8990</b>
				En kWh/an	
				En kwh/m²/an	<b>-41</b>
<b>Besoin E Primaire</b>					<b>-10033</b>
				En kWh/an	
				En kwh/m²/an	<b>-45</b>