

RESULTATS

Détails	Projet	Référence	Gain en %
Ubat du bâtiment	0,343	0,493	30,30
Coefficient Cep (kWh énergie primaire / m²)	46,97	105,96	55,68
CHAUFFAGE			
Gaz	4115,41	10077,75	59,16
Total Energie primaire (kwh EP /m²)	25,42	62,25	59,16
REFROIDISSEMENT			
ECS			
Gaz	1384,64	4250,25	67,42
Solaire	1556,99	,0	0,00
Total Energie primaire (kwh EP /m²)	8,55	26,26	67,42
ECLAIRAGE			
Electrique	424,94	451,61	5,91
Total Energie primaire (kwh EP /m²)	6,77	7,2	5,91
AUXILIAIRES			
Electrique	286,68	263,98	-8,60
Ventilateurs (Electrique)	103,37	379,42	72,76
Total Energie primaire (kwh EP /m²)	4,57	4,21	-8,60
Vent - Total Energie primaire (kwh EP /m²)	1,65	6,05	72,76