

relevé d'allumage et de combustion

heure	T° fumées	air prim	air sec	taux résiduel d'oxygène	T° chaudière	vit. du ventilateur
18h00						allumage
18h05	145	98	1	8,5	45	2850
18h10	198	98	13	5,5	52	2740
18h15	226	96	66	5,7	67	2710
18h20	224	75	98	5,6	74	2320
18h25	219	42	98	5,4	76	2430
18h30	218	34	98	6,1	76	2590
18h35	220	38	98	5,9	76	2570
19h20	221	22	98	6,1	79	2490
20h50	220	27	99	6,2	80	2340
23h00	213	65	25	6,3	80	1910
0h00	175	88	1	9,5	82	1730

2/3 chêne 1/3 sapin

combustion totale des
braises pour décendrage